

Утверждаю:  
Руководитель образовательного  
учреждения



**ИНСТРУКЦИЯ**  
по пожарной безопасности в образовательном учреждении

## 1. Общие положения

Настоящая инструкция устанавливает требования пожарной безопасности для всех типов образовательных учреждений.

Все работники образовательных учреждений при поступлении на работу должны пройти инструктаж по пожарной безопасности с записью в журнале регистрации инструктажа.

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях несут их руководители.

Лица, виновные в нарушении требований ПБ несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

## 2. Содержание территорий, заданий, сооружений и помещений .

Территория образовательного учреждения должна содержаться в чистоте. Отходы, опавшие листья, сухую траву, мусор следует регулярно убирать и вывозить с территории.

Дороги , проезды, подъезды к зданиям, сооружениям, пожарным водоисточникам, а также подступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными.

Противопожарные разрывы возле здания не должны использоваться для складирования материалов и оборудования, а также для стоянки автотранспорта.

Во дворах и вблизи здания не разрешается оставлять бочки с ЛВЖ и ГЖ. Баллоны с сжатыми и сжиженными газами.

Разведение костров, сжигание мусора, вынос на территорию незатушенного угля и золы не допускается.

В коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках и дверях должны иметься предписывающие и указательные знаки безопасности.

В помещениях связанных с пребыванием детей, ковры, паласы, ковровые дорожки должны быть жестко прикреплены к полу.

Наружные пожарные лестницы и ограждения на крыше должны держаться в исправном состоянии.

Слуховые окна на чердаках должны быть остеклены и постоянно закрыты.

В столярных и механических мастерских должен соблюдаться строгий противопожарный режим. Уборку мусора, промасленной ветоши, обтирочного материала необходимо производить ежедневно и после занятий выносить в специально отведенное место.

Все двери эвакуационных и других выходов должны содержаться в исправном состоянии и открываться по направлению выхода из помещений.

Корзины и ящики для бумаг должны регулярно очищаться от мусора и выноситься за пределы здания.

В зданиях образовательных учреждениях запрещается:

- Устраивать на лестничных клетках складские и иного назначения помещения, устанавливать оборудование, препятствующее передвижению людей;
- В подвальных помещениях и цокольных этажах хранить взрывоопасные вещества и материалы, ЛВЖ, ГЖ;
- Использовать чердачные помещения и технические этажи для хранения любого вида веществ и материалов. Чердачные помещения и технические этажи должны быть постоянно закрыты на замок, а ключи от них хранить в доступном месте для получения их в любое время суток. Деревянные конструкции чердачных и

технических этажей должны обрабатываться огнезащитным составом не реже 1 раза в 3 года;

Запрещается:

- производить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся жидкостей;
- отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;
- производить перепланировку помещений с отступлением от требований строительных норм и правил;
- использовать для отделки стен и потолков эвакуационных путей горючие материалы;
- проводить огневые работы без письменного приказа, наряда-допуска на проведение работ;
- забивать двери эвакуационных выходов.

Все работы, связанные с выделением токсичных веществ, пожаровзрывоопасных паров и газов должны проводиться в исправных вытяжных шкафах.

Перед началом работ по новой теме учитель должен провести инструктаж по пожарной безопасности, фиксируемый в журнале регистрации инструктажа.

На каждом этаже, на видном месте должны быть вывешены планы эвакуации людей при пожаре.

### **3. Пожарная безопасность при работе с электрооборудованием.**

Электрические сети и электрооборудование, используемые в образовательных учреждениях, и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих Правил устройства электроустановок потребителей и Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.

Работы в мастерских или других помещениях образовательного учреждения должны проводиться при наличии исправного электрооборудования. При обнаружении дефектов в изоляции проводов, штепселей, розеток, вилок, а так же заземлении следует сообщить

Все неисправности должны устраняться специалистами.

Включение вновь приобретенных приборов, а так же увеличение их числа допускается только с разрешения ответственного лица.

Не допускается загромождение подходов к электрооборудованию, электрическим щиткам.

В случае прекращения подачи напряжения в сеть, все приборы должны быть немедленно выключены. При эксплуатации электроустановок запрещается:

- использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;
- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями;
- снимать стеклянные колпаки со светильников закрытого исполнения;
- вешать на штепсельные розетки, выключатели и электропровода различные вещи, укреплять провода шнуром, веревкой или проволокой.

Во всех помещениях, которые по окончании работ закрываются и не контролируются, все электроустановки (кроме холодильников) должны отключаться.

Образовательные учреждения должны быть обеспечены электрическими фонарями на случай отключения электроэнергии.

В случае загорания электроприборов или электропроводов необходимо их немедленно обесточить и приступить к тушению первичными средствами пожаротушения, сообщить

#### **4. Меры пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий.**

Помещения, в которых проводятся массовые мероприятия, должны иметь не менее двух выходов наружу: непосредственно на улицу или через лестничные клетки.

Коридоры, проходы и выходы из зданий, предназначенных для эвакуации людей, должны быть свободными. Двери из помещений во время массовых мероприятий запрещается закрывать на замок. У каждой двери должен неотлучно находиться дежурный из числа преподавательского, обслуживающего персонала.

Ответственные за проведение массовых мероприятий перед их началом должны тщательно осмотреть все помещения, запасные выходы и лично убедиться в полной их готовности в противопожарном отношении и обеспеченности помещений первичными средствами пожаротушения. При проведении новогоднего праздника запрещается:

- украшать елку ватой, не пропитанной огнезащитной составом;
- зажигать в помещении разного рода фейерверки, бенгальские огни;
- гасить полностью свет в помещении.

#### **5 Противопожарное водоснабжение.**

Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть оборудованы рукавами, стволами.

Пожарные рукава должны быть сухими, хорошо скатанными двойной скаткой и присоединенными к кранам и стволам.

Один раз в шесть месяцев проводить проверку внутреннего противопожарного водопровода и рукавов путем пуска воды с составлением акта проверки.

На дверцах шкафа пожарного крана должны быть указаны:

- буквенный индекс ПК;
- порядковый номер и номер ближайшей пожарной части.

Использование внутренних пожарных кранов, а также рукавов и стволов для целей, не связанных с тушением пожара или проведения тренировочных занятий, запрещается.

Помещения образовательных учреждений должны быть обеспечены средствами пожаротушения согласно норм: огнетушителями, ящиками с песком, асбестовым полотнами (кабинеты повышенной опасности). Повседневный контроль за содержанием и постоянной готовностью к действию средств пожаротушения осуществляется лицом, ответственным за пожарную безопасность.

#### **6. Действия персонала на случай возникновения пожара**

Каждый, обнаруживший очаг возгорания, должен сообщить руководителю образовательного учреждения, в ближайшую пожарную часть по телефону 01 и приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.

Необходимо оповестить людей о пожаре установленным сигналом или посыльными о возникновении пожара, открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать всех из здания.

Представитель администрации или другой должностное лицо обязано:

- выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников;
- удалить из помещения людей, не занятых тушением пожара;
- прекратить все мероприятия, не связанные с ликвидацией пожара;
- организовать отключение электроэнергии, обеспечить мероприятия по защите людей, принимающих участие в тушении пожара;
- выключить приточно-вытяжную вентиляцию всех помещений;

Покидая помещение, отключить все электроприборы, свет, плотно закрыть за собой окна, двери, форточки.

Проверить отсутствие людей во всех помещениях здания и проверить их наличие по спискам.

Кроме того, вопросы пожарной безопасности должны найти отражение в инструкциях по охране труда по профессии и видам работ, выполняемым в образовательных учреждениях